

深井戸水中ポンプ 仕様書

1. 目的:

水源地において水中ポンプが破損した際、緊急対応を行うため深井戸水中ポンプを購入するもの。

2. 品名及び数量: 深井戸水中ポンプ 1台

3. 納入場所: 倉吉市八屋 307 番地 1 (旧水道局庁舎)

4. 仕様:

- 1) 吐出口径: 65mm(フランジ)
- 2) フランジ規格: 井戸フランジ(JIS B 8324 準拠)
- 3) 井戸径: 150mm
- 4) 出力: 11kW以下
- 5) 相・電圧: 三相200V
- 6) 周波数: 60Hz
- 7) 始動方式: スターデルタ
- 8) 全揚程: 98/48m
- 9) 吐出し量: 0.4/0.75m³/min
- 10) キャブタイヤケーブル: CVCT×3C×5.5mm²×5m
- 11) 付属品: 2F異径管 SUS304、80×65A・・・1本
2F異径管 SUS304、100×80A・・・1本
揚水用パッキン 65A・・・10枚
揚水用パッキン 80A・・・10枚
揚水用パッキン 100A・・・10枚
水中ケーブル100m延長(全長95m)・・・2本(ケーブル径は使用に耐えうるものを選定の事)

5. その他

納入品の仕様に関して

- ・受注後に担当者と協議を行い、同等以上の機能を有した仕様決定とすること。
- ・納入品は新品とし、現地設置は、別途に発注する工事によって行う。