

倉吉市教育委員会関係施設被害状況及び対応状況

平成28年12月10日現在

施設	施設名	区分	被害状況	対応状況
学校施設 (小学校)	上北条小学校	体育館	ブレス一部破損	11/29使用可 工事着工4月
	河北小学校	校舎	瓦ずれ小	使用可
		体育館	瓦ずれ、外壁クラック	使用可
	西郷小学校	校舎	クラック	使用可
		体育館	ブレス一部破損	11/29使用可 工事着工4月
	上灘小学校	校舎	クラック	使用可
	成徳小学校	校舎	クラック、外構（石垣、階段）	使用可
		体育館	扉	使用可
	明倫小学校	校舎	クラック、扉 高架水槽破損	応急済、仮設トイレ 工事中（～1月中旬）
		体育館	柱脚クラック	使用可
	社小学校	校舎	漏水	復旧・使用可
		体育館	瓦ずれ大	使用可
	北谷小学校	校舎	クラック	使用可
		体育館	瓦ずれ	応急済 使用可
	高城小学校	体育館	ブレス一部破損	11/29使用可 工事着工4月
	小鴨小学校	校舎	EPJ部変形	使用可
上小鴨小学校 広瀬分校	校舎	クラック	使用可	
	校舎	クラック	使用可	
関金小学校	校舎	クラック	使用可	
	体育館	クラック	使用可	
(旧) 山守小	体育館	ブレス一部破損	11/29使用可 工事着校4月	
学校施設 (中学校)	河北中学校	校舎	クラック	使用可
	東中学校	校舎	クラック、瓦ずれ小	使用可
		体育館	瓦ずれ大、アンカーボルト破損、 ブレス一部破損	11/29使用可 工事着工4月
	西中学校	校舎	受水槽破損、クラック 校庭地割れ、陥没	仮設トイレ 工事中（～1月中旬）
		体育館	ブレス一部破損	11/29使用可 工事着工4月
	久米中学校	校舎	柱一部せん断亀裂	11/29使用可 工事着工4月
体育館		天井材一部ずれ	使用可	
鴨川中学校	校舎	クラック	使用可	

施設	施設名	区分	被害状況	対応状況	
公民館	上北条		瓦ずれ小、玄関タイル	使用可	
	上井		天井・壁	使用可	
	西郷		瓦ずれ小	使用可	
	上灘		瓦落下小 事務室壁ヒビ、ガラス・タイル破損	使用可	
	成徳		瓦落下大 会議室・和室・トイレ壁一部落下 エアコン破損	修理中 一部使用可	
	明倫		瓦落下小、クラック、玄関タイル	使用可	
	灘手		玄関床一部破損	使用可	
	社		壁天井落下破損 空調・照明落下	対応中 事務所使用	
	北谷		玄関・トイレ壁破損	使用可	
	高城		屋根・外壁		
	小鴨		瓦ずれ小、調理室・トイレクラック、石碑等倒壊	使用可	
	上小鴨		壁		
体育施設	体育センター		天井一部落下、事務室照明落下	使用可 災害物資倉庫使用	
	庭球場		コート地割 管理棟屋根、トイレ、給水施設	一部使用可(6面)(4月末まで)	
	野球場		スタンド、客席ひび割れ多数 地盤沈下	グラウンドのみ使用可(夏)	
	陸上競技場		照明破損、EPJ外れ 場内陥没等	一部使用可(4~8コース) 1月補正復旧工事(9月末まで)	
	相撲広場		ヒビ割れ、屋根基礎破損	使用不可(3月末まで)	
	武道館		建物周辺・駐車場地割れ 外壁剥がれ、スロープ割れ 給排水管破損	使用不可(4月末まで)	
	射撃場		場内地割れ、通路ヒビ	使用不可(当分の間)	
	スポーツセンター	合宿所		通路ヒビ、給水管破損 燃料タンク破損	11/10復旧使用可 避難所として使用
		体育館		体育館天井一部落下	災害物資倉庫使用
	屋根付き多目的広場	トイレ	屋根一部ずれ	使用可	
	健康増進施設		ガラス一部破損	使用可	
	関金B&G海洋センター		壁クラック	使用可	
	温水プール			流水プール槽大破	使用不可
				地下ピット水没、設備機器破損	使用不可 調査中

施設	施設名	区分	被害状況	対応状況
文化財	くら用心		壁崩落等	一部使用
	伝統的建造物群保存地区	建築物	特定物件 207棟 / 344棟	調査中
			非特定物件 141棟 /	
	被災建築物総数 348棟	工作物	特定物件 12件 / 66件	調査中
非特定物件 4件 /				
史跡		石塔倒壊	対応中	
		基壇棟のずれ		
博物館	渡り廊下	ガラス	破損	12/3から一部開館
	ホール	扉	破損	12/3から一部開館
	第1～3展示室		照明器具落下	12/3から一部開館
	第4展示室		照明器具落下	12/3から一部開館
	第5展示室 考古	壁	亀裂多数	応急修理済、使用不可
	機械室	空調配管	破損	修理済、使用可
	給水管、貯水槽		破損、亀裂	修理済、使用可
	駐車場他		地盤沈下	修理済、使用可
	収蔵品		損傷	修理済、使用可
図書館	交流プラザ	機械室	空調ダクト、配管。制御盤	使用可
		子ども交流室	照明落下	使用可
	集いの広場	トイレ	園路沈下破損	使用可
	屋根付き通路	園路	平板破損	使用可
	多目的広場他	トイレ	防犯カメラ破損	使用可
給食センター	給食センター		調理・洗浄室の壁・天井崩落、器具破損	場内使用不可 ～3/31
			給食支援関係 県と協議中	H29.4再開予定