平成24年度

採取場所 （みどり町）		みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		11:25	9:10	9:10	10:35	9:00	11:25	11:20	11:35	11:00	11:20	11:30	11:10
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		12	14	16	20	22	25	22	18	14	11	9	10
残留塩素		0.15	0.13	0.14		0.19	0.17	0.15	0.15	0.12	0.17	0.20	0.21
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。											0.00005 未満	
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。											0.8	
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。											0.09	
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。											0.0002 未満	
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。											0.004 未満	
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。											0.002 未満	
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。		0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。											0.03 未満	
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。											9.6	
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	10	9.8	10	10	10	10	10	10	11	12	12	12
38 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。											32	
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。											92	
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。											0.005 未満	
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。											0.0005 未満	
45 有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.8	6.9	6.8	6.7	7	6.4	6.7	6.9	6.8	6.9	7	6.8
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （穴窪）		穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		9:20	9:10	9:05	9:10	9:30	9:00	9:15	9:20	9:15	11:10	9:40	9:10
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		10	18	21	20	28	29	25	19	14	9	9	8
残留塩素		0.23	0.27	0.21	0.21	0.20	0.19		0.19	0.30	0.20	0.22	0.15
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。											0.00005 未満	
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。											0.5	
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。											0.11	
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。											0.0002 未満	
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。											0.004 未満	
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。											0.002 未満	
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。		0.001			0.001			0.001 未満			0.001	
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。											0.03 未満	
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。											8	
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.6	8.2	8.1	10	8.4	9.1	9.2	9.3	9.3	10.0	9.4	9.3
38 カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。											20	
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。											64	
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。											0.005 未満	
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。											0.0005 未満	
45 有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.8	6.9	6.7	6.7	7	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （田内）		田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		9:00	9:00	8:50	9:10	9:10	9:10	11:25	9:00	9:00	9:05	9:10	11:00
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		11	16.6	20	24	22	27	23	18	13	7	9	8
残留塩素		0.28	0.31	0.27	0.22	0.22	0.30	0.36	0.26	0.39	0.15	0.29	0.16
	検査項目	水質基準	検査結果										
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.004								
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				0.4								
11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.08 未満								
12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
19	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
22	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
25	臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001		
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				7.5								
36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
37	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.5	8.3	8.2	8.4	8.4	9.0	9.2	9.3	9.4	10.0	9.4	9.2
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下であること。				17								
39	蒸発残留物	500mg/l以下であること。				56								
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
45	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
46	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.3	6.5	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6
47	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （虹ヶ丘町）		虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		9:05	11:20	10:00	9:25	9:00	9:05	8:50	8:55	8:40	9:20	11:10	11:30
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		10	16	18	19	22	25	23	18	9	9	9	9
残留塩素		0.13	0.21	0.17	0.16	0.14	0.16	0.27	0.22	0.27	0.25	0.22	0.15
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.03mg/l以下であること。	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001								
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				1								
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.08								
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満		
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				7.1								
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.8	7.7	6.8	9.7	9.7	11.0	9.8	8.9	8.8	10.0	9.6	9.5
38 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。				21								
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。				66								
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.5
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （福光）		福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		9:10	9:20	9:30	9:40	11:00	9:20	9:10	11:00	10:55	9:10	9:15	9:00
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		15	18	20	21	23	26	20	17	14	11	11	13
残留塩素		0.25	0.18	0.14	0.21	0.17	0.2	0.26	0.16	0.19	0.21	0.27	0.42
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001								
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				1.5								
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.08 未満								
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				15								
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
38 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。				62								
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。				150								
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
45 有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	6.7	7.1	7.1	7.0	6.9	7	7.1
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （大宮）		大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		9:35	9:40	9:30	10:20	9:50	9:15	9:20	9:20	11:00	9:30	9:30	9:30
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		10	16	19	22	26	26	23	18	13	9	9	9
残留塩素		0.17	0.18	0.15	0.19	0.16	0.24	0.19	0.14	0.24	0.34	0.26	0.21
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001						
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001						
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						1.6						
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.002
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						14						
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下であること。						62						
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。						150						
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	6.7	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （生竹）		あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館
採取日		2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻		11:10	10:55	9:30	10:05	10:50	10:00	11:00	11:15	11:10	9:40	10:50	10:30
前日天候		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温		14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温		12	17	20	26	29	29	21	15	7	6	10	11
残留塩素		0.14	0.20	0.25	0.22	0.14	0.14	0.2	0.16	0.22	0.29	0.24	0.17
検査項目	水質基準	検査結果											
1 一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001						
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
8 六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						1.8						
11 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
12 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
18 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
19 ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20 塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
22 クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
25 臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29 ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
31 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
32 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
33 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
34 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
35 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						11						
36 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
37 塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.6	8.7	8.5	8.7	8.6	8.6	8.8	9.0	9.0	9.5	9.2	9.1
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下であること。						48						
39 蒸発残留物	500mg/l以下であること。						130						
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
44 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46 pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.9	6.9	6.9	7.0	7.2	6.7	6.8	6.9	7.1	6.9	7.0	6.9
47 味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48 臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50 濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成24年度

採取場所 （津原）			津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館
採取日			2012/4/4	2012/5/8	2012/6/5	2012/7/3	2012/8/1	2012/9/4	2012/10/3	2012/11/5	2012/12/5	2013/1/7	2013/2/4	2013/3/4
採取時刻			9:40	9:55	9:50	9:35	9:50	9:40	9:45	9:40	9:40	9:25	10:00	9:30
前日天候			雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴
気温			14	18	21	23	28	25	18	13	7	4	6	4
水温			11	18	21	24	28	29	24	18	13	7	9	8
残留塩素			0.13	0.22	0.18	0.24	0.32	0.21	0.26	0.24	0.31	0.16	0.26	0.26
	検査項目	水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.002						
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						0.4						
11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
19	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
22	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
25	臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.002
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下であること。			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						8.6						
36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
37	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.3	7.7	8.2	8.7	8.7	9.6	9.7	9.5	9.5	10	9.9	10
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下であること。						21						
39	蒸発残留物	500mg/l以下であること。						64						
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
45	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
46	pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	6.6	6.7	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9
47	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
48	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
50	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満