

中河原自治公民館要望について（回答）

- 提出者：中河原自治公民館
- 受付日：平成24年8月20日
- 回答日：平成24年9月18日

【要 望】

消火栓設備設置について

【回 答】 防災安全課（電話22-8162）

消火栓設置希望場所周辺の建築物については、消火栓で消防水利を満たしています。

消防署とも協議しましたが既存の消火栓で「問題なし」とのことであり、新設は考えておりません。