平成27年度

採取場所 （みどり町）			みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室	みどり町ポンプ室
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:30	9:35	9:45	9:40	9:30	10:00	9:20	10:15	11:55	10:10	9:45	9:15
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			13	17	22	20	22	21	17	16	18	12	9	5
残留塩素			0.25	0.14	0.15	0.15	0.28	0.19	0.24	0.16	0.13	0.14	0.34	0.22
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。											0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。											0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。											0.7	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。											0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。											0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。											0.004 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。											0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。											0.03 未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。											8.5	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	10	10	10	9.5	10	9.7	9.5	9.9	10	10	11	10
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。											28	
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。											81	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。											0.005 未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。											0.0005 未満	
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （穴窪）			穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館	穴窪公民館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:15	9:13	9:17	12:15	10:45	9:40	9:15	9:35	9:45	9:30	9:35	9:15
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			13	19	23	23	28	27	22	17	16	11	8	9
残留塩素			0.20	0.12	0.20	0.14	0.19	0.31	0.17	0.12	0.30	0.14	0.26	0.13
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。											0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。											0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。											0.4	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。											0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。											0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。											0.004 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。											0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。											0.001 未満	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。											0.03 未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。											0.1 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。											7.8	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。											0.005 未満	
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	9.0	8.8	8.6	8.9	8.9	9.1	9.0	9.1	9.5	9.4	9.3	8.6
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。											20	
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。											64	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。											0.02 未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。											0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。											0.005 未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。											0.0005 未満	
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.7	6.6	6.8	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （田内）			田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館	田内公民館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:00	8:59	9:05	12:00	11:00	11:40	9:35	9:20	9:30	9:15	10:20	9:00
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			14	19	22	22	28	25	21	17	15	11	8	10
残留塩素			0.14	0.19	0.27	0.16	0.21	0.24	0.26	0.22	0.20	0.15	0.30	0.21
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。				0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				0.4								
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.09								
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06 未満			0.06			0.06 未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				7.4								
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.9	8.7	8.4	8.7	9.0	9.1	8.8	9.3	9.4	9.0	9.6	9.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。				18								
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。				67								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （虹ヶ丘町）			虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館	虹ヶ丘公民館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:15	9:05	9:00	9:30	9:05	9:40	9:10	10:10	9:15	9:30	11:45	11:55
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			11	17	21	19	25	23	21	17	14	12	11	9
残留塩素			0.24	0.13	0.21	0.19	0.13	0.11	0.18	0.24	0.24	0.25	0.25	0.31
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.03mg/l以下であること。				0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				0.7								
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.1								
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				7.2								
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	9.5	8.8	7.8	8.9	9.4	10.0	9.4	8.5	9.2	8.4	8.9	9.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。				74								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.6	6.6	6.7	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （福光）			福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所	福光農村多目的集会所
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:25	12:00	9:30	11:50	9:30	9:30	9:20	9:40	11:55	11:45	11:00	11:35
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			16	19	20	21	22	25	22	15	14	11	6	12
残留塩素			0.13	0.15	0.15	0.13	0.12	0.16	0.24	0.15	0.12	0.13	0.25	0.25
	検査項目	水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。				0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。				0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。				0.001								
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。				1.7								
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。				0.08 未満								
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。				0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。				0.004 未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。				0.002 未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。				0.001 未満								
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。	0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。	0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。				0.03 未満								
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。				0.1 未満								
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。				15								
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。				0.005 未満								
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	11	11	11	11	11	10	12	12	13	12	12	12
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。				64								
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。				160								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。				0.02 未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。				0.005 未満								
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。				0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （大宮）			大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館	大宮公民館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:43	10:15	10:05	10:10	10:00	11:10	9:50	10:30	11:10	10:20	9:45	9:45
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			14	18	21	21	27	24	21	16	15	11	8	9
残留塩素			0.15	0.14	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.17	0.20	0.13	0.34	0.34
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。						0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001						
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						1.7						
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						14						
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	10	10	10	10	11	10	11	11	11	11	11	10
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。						62						
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。						150						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （生竹）			あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館	あすなろ会館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2016/1/5	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			10:00	11:30	11:25	10:05	11:30	10:45	10:45	10:50	10:10	11:25	9:55	9:25
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			15	21	24	24	32	25	23	17	13	11	9	6
残留塩素			0.20	0.15	0.16	0.15	0.18	0.17	0.15	0.22	0.22	0.21	0.24	0.23
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。						0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001						
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						2.1						
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						12						
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	8.8	9.1	8.7	8.7	9.1	8.8	9.2	9.4	9.1	9.2	10	9.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。						54						
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。						140						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	7.0	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

平成27年度

採取場所 （津原）			津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館	津原公民館
採取日			2015/4/2	2015/5/7	2015/6/2	2015/7/1	2015/8/10	2015/9/1	2015/10/7	2015/11/4	2015/12/2	2015/1/20	2016/2/3	2016/3/3
採取時刻			9:40	9:33	9:40	9:54	10:20	9:40	11:00	11:40	12:10	11:45	11:45	9:50
前日天候			雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雪	晴
当日天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴
気温			16	21	26	23	29	24	21	16	14	11	7	13
水温			13	20	23	22	26	23	21	18	14	12	7	9
残留塩素			0.16	0.13	0.25	0.16	0.16	0.19	0.22	0.24	0.30	0.19	0.24	0.12
検査項目		水質基準	検査結果											
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。						0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。						0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
8	六価クロム及びその化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下であること。			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下であること。						0.4						
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。						0.08 未満						
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下であること。						0.0002 未満						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下であること。						0.004 未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下であること。						0.002 未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下であること。						0.001 未満						
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下であること。			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下であること。			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下であること。			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下であること。			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下であること。			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下であること。			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下であること。			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下であること。			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。						0.03 未満						
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。						0.1 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。						8.8						
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。						0.005 未満						
38	塩化物イオン	200mg/l以下であること。	9.2	8.6	8.8	9.4	9.6	9.1	8.6	9.3	9.0	9.2	10	8.8
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下であること。						22						
40	蒸発残留物	500mg/l以下であること。						70						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下であること。						0.02 未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下であること。						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下であること。						0.005 未満						
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。						0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下であること。	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	6.9	6.8	7.0	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
48	味	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと。	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下であること。	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下であること。	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満