

要望書について（回答）

- 提出者：古川沢自治公民館
- 受付日：令和4年5月16日
- 回答日：令和4年6月8日

1. 緊急時避難道路の延長について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年7月豪雨の際は緊急避難路自体の冠水ではなく、避難路周辺の道路が冠水したことにより避難が困難となったものと思われます。古川沢地区は全体的な浸水対策の検討が今後も必要と考えており、ご要望箇所の緊急避難道路の整備につきましても、その全体的な浸水対策の中で検討していきたいと考えております。

2. 生活道路のアスファルト舗装の調査・補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所については、上水道本管の断水修理時に掘削した際の路面下の状況から、山下りの雨水等による道路下の空洞化の可能性は低いと思われます。今後路面の変状等が進行するような兆候が見られる場合は、ご連絡をお願いします。

3. マンホール周辺の路面改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装補修については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も今年度の補修予定箇所に組み入れ、除雪時期までに補修いたします。

4. 市道段差の解消について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装補修については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も今年度の補修予定箇所に組み入れますが、他地区との緊急性等により来年度の補修となる場合がありますのでご了解ください。

5. 防火水槽設置にともなう近隣水田の地盤沈下に対する対応について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

令和3年1月に耐震性貯水槽周辺の状況を調査し、令和4年5月にも再度調査を行った結果、耐震性貯水槽の設置と隣接する水田排水路、コンクリート畦畔の一部が沈下していることの関係性は極めて低いという判断に至りましたが、今後も関係課と連携し、継続して経過観察を行います。

6. 大量の雨水による用水路への土砂流入防止対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

排水ルートを変更する場合、新たに流下量が増加するルートに影響を及ぼす可能性がありますので、どのような対策が有効かを検討していきたいと考えております。