

電磁流量計 仕様書

1. 品名 及び 数量 電磁流量計 1台
2. 納 入 場 所 倉吉市八屋 307 番地 1 (旧水道局庁舎)
3. 仕 様
 - 1) 測定対象 浄水
 - 2) 口 径 250mm
 - 3) 構 造 検出器と変換器は分離形とする。
検出器：水中形
変換器：耐水形
 - 4) 電 源 AC100V
 - 5) 出 力 DC4～20mA (0～500m³/h)
積算パルス
 - 6) 取付方式 検出器 JIS10K フランジタイプ
変換器 壁掛け
 - 7) 励磁方式 メーカー標準
 - 8) 精 度 ±0.5%以内
 - 9) 材 質 メーカー標準
 - 10) 塗 装 メーカー標準
 - 11) 付 属 品 専用ケーブル 25m
 - 12) そ の 他
 - ・納入品の現地設置 (既設流量計取替) は別途に発注する工事によって行う。
 - ・現地設置後に発注者が必要と認める場合には、納入者の負担にて設定調整等 (技術員の派遣費用等) を行うこと。
 - ・納入品の面間寸法は450mm程度とする。
 - ・納入品は新品とする。
 - ・仕様書と同等以上の性能を有するものであればメーカー等は問わない。